

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

MPKE.565216.194 BO

15,9

86,5

15,9

50

Отсек для установки внутренних АКБ

Дисплей ИБП

485

438

510

USB

Разъем EPO

Разъем для подключения внешних АКБ

Выход/С13

Вход/С14

Слот для установки S-SPB-DRY/Спутник /12/Спутник П21

RS-232

A

1 *Размеры для справок.

2 Технические условия: ТУ 27.1150-005-61938140-2023

3 Готовый вид изделия может незначительно отличаться от представленного на чертеже.

Основные параметры:

- Мощность ИБП 2кВА/2кВт
- Габаритный размер модуля ИБП (ШхГхВ): 438х510х88.
- Масса изделия: с установленными АКБ ~ 20 кг.
- Установка модуля ИБП и батарейного модуля в 19" стойку осуществляется с помощью стоечных рельсов (см. опции).
- Покрытие: краска полимерная порошковая, цвет RAL 9005.
- Степень защиты оболочки IP20.
- Максимальное тепловыделение – 200 Вт.
- Способ обслуживания: двусторонний. Органы управления – на передней панели, кабельные подключения – на задней панели.

Опции:

1. Внешний батарейный модуль SPB-BU48V2+D2.
В таблице 1 представлены времена автономной работы ИБП с разным количеством внешних батарейных модулей.
2. Рельсы для установки в стойку 19" для стоек глубиной 600-800мм OPC-SPB-RK-[ZT].
3. Рельсы для установки в стойку 19" для стоек глубиной 1000-1200мм OPC-SPB-RK11-[ZT].
4. Внешний сервисный байпас MBS-B1014-V1.
5. Плата сухих контактов S-SPB-DRY
6. Плата сетевого управления Спутник /12.
7. Плата сетевого управления Спутник П21.
8. Модуль дискретного ввода/вывода МДВВ Контакт.
9. Датчик окружающей среды ДОС Климат.

*Невозможна одновременная установка S-SPB-DRY с позициями 6-9. Невозможна одновременная установка позиций 6 и 7. Позиции 8 и 9 возможно установить только при наличии ПСУ Спутник /12 или П21.

Таблица 1.

Количество зап. батарейных модулей, шт.	Время автономной работы при нагрузке 2 кВт, мин.
-	3
1	17
2	33
3	50
4	69
5	85

Примеры кода заказа:

Система бесперебойного питания ЭНТЕЛ мощностью 2кВА в составе:

- SPB-U20AS2+D1ETS, ИБП 2кВА/кВт – 1 шт.
- SPB-BR48V2+D2, Батареиный модуль – 1 шт.
- S-SPB-DRY, Плата сухих контактов – 1 шт.
- OPC-SPB-RK-[ZT], Рельсы для уст. в 19" стойку – 2 шт.

Система бесперебойного питания ЭНТЕЛ мощностью 2кВА в составе:

- SPB-U20AS2+D1ETS, ИБП 2кВА/кВт – 1 шт.
- ПСУ Спутник П21 – 1 шт.
- МДВВ Контакт, Модуль дискретного ввода/вывода – 1 шт.
- ДОС Климат, Датчик окружающей среды – 1 шт.
- OPC-SPB-RK-[ZT], Рельсы для уст. в 19" стойку – 1 шт.

MPKE.565216.194 BO

Система бесперебойного питания ЭНТЕЛ SPB-U20AS2+D1ETS

Чертеж общего вида

Лист

Масса

Масштаб

20

1:5

Лист

Листов

1

ЭНТЕЛ

Формат A3

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Матвеева

Иванова

Воронков

Н.контр.

Баринава

Зубков

03.03.2025

03.03.2025

03.03.2025